



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-IT.ПБ97.В.00183/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0026563

GASTEC-VESTA S.r.l. Адрес: Via Torquato Tasso, 29 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI) – ITALY.
Фактический адрес: Via Stravazza, 3 – 21040 ORIGGIO (VA) – ITALY. Телефон: + 39 (0)2 93282361.
Факс: + 39 (0)2 93282342. E-mail: sergio.desanctis@gastecvesta.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

GASTEC-VESTA S.r.l. Адрес: Via Torquato Tasso, 29 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI) – ITALY.
Фактический адрес: Via Stravazza, 3 – 21040 ORIGGIO (VA) – ITALY. Телефон: + 39 (0)2 93282361.
Факс: + 39 (0)2 93282342. E-mail: sergio.desanctis@gastecvesta.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.

Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.

рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модули газового (хладон 227ea, фторкетон 5-1-12)

пожаротушения с баллонами вместимостью: 14 л, 27 л, 40 л, 80 л, 100 л, 120 л, 150 л, 180 л; с рабочими давлениями 4,2 МПа и

8,0 МПа; с запорно-пусковым устройством Ду 65 мм, 80 мм,

имеющим электромагнитный или пневматический, и/или ручной

способы пуска); выпускаемые по технической документации

производителя. Серийный выпуск.

ОКПД 2 28.99.39.190

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 8424 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), ГОСТ 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3461ТР-2018 от 06.12.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);

протокол сертификационных испытаний № 073-2019 от 27.06.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4 с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

техническая документация производителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.07.2019

по 07.07.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
инициал, фамилия

Д.А. Иощенко
инициал, фамилия

C-IT.ЛБ97.В.00xxx

GASTEC-VESTA S.r.l. Адрес: Via Torquato Tasso, 29 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI) – ITALY.
Фактический адрес: Via Stravazza, 3 – 21040 ORIGGIO (VA) – ITALY. Телефон: + 39 (0)2 93282361.
Факс: + 39 (0)2 93282342. E-mail: sergio.desanctis@gastecvesta.com *

GASTEC-VESTA S.r.l. Адрес: Via Torquato Tasso, 29 - 20010 POGLIANO MILANESE (MI) – ITALY.
Фактический адрес: Via Stravazza, 3 – 21040 ORIGGIO (VA) – ITALY. Телефон: + 39 (0)2 93282361.
Факс: + 39 (0)2 93282342. E-mail: sergio.desanctis@gastecvesta.com

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33, Факс: +7 (495) 617-27-29, E-mail: agps-oc@mail.ru.
рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

Модули газового (хладон 227ea, фторкетон 5-1-12) пожаротушения с баллонами вместимостью: 14 л, с рабочими давлениями 4,2 МПа, с запорно-пусковым устройством Ду 65 мм; с баллонами вместимостью: 27 л, с рабочими давлениями 8,0 МПа, с запорно-пусковым устройством Ду 65 мм; с баллонами вместимостью: 150 л, с рабочими давлениями 4,2 МПа, с запорно-пусковым устройством Ду 80 мм; с баллонами вместимостью: 180 л, с рабочими давлениями 8,0 МПа, с запорно-пусковым устройством Ду 80 мм, имеющими электромагнитный и ручной способы пуска; выпускаемые по технической документации производителя. Серийный выпуск.

ОКПД 2 28.99.39.190

8424 10 000 0

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). ГОСТ 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний».

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3461ТР-2018 от 06.12.2018 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.11ПБ97 от 01.07.2015 г.);
протокол сертификационных испытаний № 034-2018 от 25.02.2019 г. (ИЛ ЛСИСТП Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.21ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4 с.

техническая документация производителя

GASTEC-VESTA S.r.l.
Sergio Desanctis

xx.06.2019

xx.06.2022

Э.И. Бурунин

Д.А. Иощенко